

Flamingo-venttiilinsisus

Finland - Purmo



- Korkea tarkkuus
- Monipuolisuus
- Laaja lämpötila-alue
- Suojatut asetukset
- Melun vähentäminen

Kuvaus

HLE-insatsia käytetään radiaattorien ja konvektorien esiasetukseen ja säätämiseen. Insatsin avulla Kv-arvo voidaan asettaa tarkasti. Insatsissa on selkeä asteikko, ja työkalujen avulla insatsin voi asettaa tarkasti. Insatsissa on suojattu asetus, ja se on esiasetettava asianmukaisilla työkaluilla. Insatsia voi käyttää sekä 1- että 2-putkijärjestelmissä.

Käyttöalue

Flamingo on ihanteellinen esiasetukseen ja säätöön integroiduilla jakotukeilla varustetuille lämpöpattereille. Se on yhteensopiva Purmo Plint, Thermopanel ja Narbonne järjestelmien kanssa sekä yksi- että kaksiputkikokoonpanoissa. Maksimilämpötila: 90°C, Minimilämpötila: 5°C, Paineen luokka: PN 10, ja Kv-arvot vaihtelevat 0.009:stä 0.81:een.

Mitoitus

Käytä suunnittelupalveluamme tarkan valinnan tekemiseen tai katso esitteestämme nopeaa valintaa varten.

Sovellusalue

Varmista, että Flamingo-insertti on asennettu käyttämällä siihen liittyvää esisäätötyökalua. Ennen asennusta insertti on oltava kosketuksissa veden kanssa vähintään 24 tuntia Kv-arvojen vakauttamiseksi. Säädä asetuksia huolellisesti työkalun esisäätöasteikon avulla tarkkojen Kv-säätöjen saavuttamiseksi. Yhteensopiva sekä 1- että 2-putkijärjestelmien kanssa, insertti on konfiguroitava järjestelmän vaatimusten mukaisesti. Parhaan suorituskyvyn saavuttamiseksi pidä lämpötila välillä 5°C ja 90°C ja noudata PN 10 -paineenluokkaa.

RT-kortisto

Flamingo-insertti on suunniteltu tarkkaan esiasetukseen ja säätöön integroiduilla jakotukeilla varustettujen lämpöpattereiden kanssa. Se tukee järjestelmäpaineita jopa PN 10 ja toimii lämpötila-alueella 5°C - 90°C. Insertti sopii sekä yksi- että kaksiputkijärjestelmiin ja on konfiguroitu käytettäväksi Purmo Plint, Thermopanel ja Narbonne -mallien kanssa. Kv-arvot, jotka ovat säädettävissä mukana tulevalla työkalulla, vaihtelevat välillä 0.009 - 0.81, mikä takaa tarkat asetukset järjestelmän vaatimusten mukaan. Parhaan integraation saavuttamiseksi varmista, että insertti on upotettu veteen vähintään 24 tuntia ennen asennusta. Työkalun esisäätöasteikko auttaa saavuttamaan tarkat Kv-säädöt.

Takuu

Tekniset tiedot

Ominaisuudet	Yksiköt	Arvot
Etim Class		EC010002 - Säteilylämmittimen sisäkappale
Materiaali		messinki
Käyttö		Termostaattinen
Radiaattoriliitoksen koko		1/2"
Insertin pituus	millimetri (mm)	49
Termostaattinen säätöelementtiliitäntä		ulkokierre
Termostaattisen säätöelementin koko		M28 x 1,5
Jatkuvasti muuttuva		Yes
Esiasetusarvojen/-tasojen lkm.		10
KV-arvo min		0.009 - 0.49
KV2-arvo		0.49
KVS-arvo		0.58
Keskilämpötila min	celsiusaste (°C)	0 - 90
Enimmäiskäyttöpaine	baari (bar)	10

Dokumentaatio

Asiakirjan kuvaus	Asiakirjan tyyppi	Link
48282169 rev.0.pdf	Installation Instructions	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_0311389a-dcae-41a2-a236-8bb4f4ce73bb
Asennusohje FLA V2	Installation Instructions	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_9b455ce7-ff02-4e01-9daa-66be67de9421
Flamingo V2 Tekninen Esite	Technical Brochure	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_96a01fd3-a5da-45bc-9a4c-c1853958a45d

Artikkelit

Local Code	Tuotenumero	Osan kuvaus
4036157	FDJU10M2800HLISE0	Venttili-insatsi Flamingo HLI-M28
4036158	FDJU10M28E0HLESE0	Venttiili-insatsi Flamingo HLE-M28E